

Protokół z badania oświetlenia elektrycznego podstawowego

Zdzisław Michaś

nr 2014/12/19/36.

78-132 GRZYBOWO, UL. LEŚNA 17

TEL./FAX: 94/358 12 20, KOM. 606 411 319

NIP 671-102-80-07

1. Zleceniodawca: Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego 78 – 100 Kołobrzeg , ul.ppor. Śliwińskiego NIP : 6711590252
2. Zleceniobiorca: FPUH EKO Z. MICHAŚ. 78 -132 Grzybowo , ul. Leśna 17.
3. Uprawnienia Wykonawcy.
 - 3.1. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO : UAN /U/7342/145/94 .
 - 3.2. CZŁONKOWSTWO ZOIB : KOD IDENTYFIKACYJNY ZAP/IE/1073/03.
4. Obiekt , adres : Budynek Zespołu Szkół nr 2 przy ul. ppor. Śliwińskiego 4 w Kołobrzegu .
5. Rodzaj badania i data wykonania : okresowe, dnia 19 grudnia 2014 roku.
6. Podstawa prawna : PN – EN –124 64 – 1 : Technika świetlna – Oświetlenie miejsc pracy – Część I :
Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń.
7. Miernik : L- 20 A prod. SONOPAN nr fabryczny 480/95. RPT – OPT 16.
8. Opis metody badania : na wszystkich stanowiskach pracy , wzdłuż ciągów komunikacyjnych na wysokości podłogi i w pomieszczeniach socjalnych ,technicznych oraz biurowych na wys. 0,8m .
9. Rodzaj oświetlenia : Fluoroescencyjne oraz żarowe. Klasy , ciągi komunikacyjne ,sanitariaty , pokój nauczycielski, pomieszczenia biurowe i zaplecze techniczne.
10. Wnioski , uwagi , zalecenia : w pomieszczeniach zaplecza i klasach uzupełnić zużyte świetlówki. W pomieszczeniach technicznych wymienić żarówki zgodnie z mocą nominalna podana przez producenta opraw..
11. Opinia ogólna : *Minimalne i średnie natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i magazynowych zaplecza kuchni są zgodne z PN – EN – 12464-1.*

*Oświetlenie elektryczne podstawowe właściwe.**We wszystkich pomieszczeniach nadaje się do użytku w całości.*

12. Termin następnych badań : do 18 grudnia 2019 roku.
13. Oświadczam ,że wszystkie szkice usytuowania miejsc pomiarów i wartości pomierzone natężenia oświetlenia są w moim posiadaniu.

Pomiary przeprowadził i protokół opracował :

Zdzisław Michaś
-technik energetyk-Upr. UAN/U/7342/145/94 pkt 1i2
ZAP/IE/1073/03Zdzisław Michaś
-technik energetyk-Św. kw. "D" nr 6/D/4745/2011
Św. kw. "E" nr 6/E/4746/2011Robert Struniawski
-elektryk-Św. kw. "D" nr 6/D/4747/2011
Św. kw. "E" nr 6/E/4748/2011



www.gimnazjum2.org

info@gimnazjum2.org

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

im. Józefa Wybickiego

ul. ppor. J. Śliwińskiego 1

78-100 KOŁOBRZEG

tel./fax 094 35 227 69 NIP 6711590252

Zespół Szkół Nr 2

78-100 Kołobrzeg, ul. ppor. J. Śliwińskiego 1, tel/fax 0 94 3522769 / 3540260

ZS2-D.261.9.2018

Kołobrzeg, 06.09.2018r.

Dotyczy: Petycji „Inicjatywa – Efektywność Energetyczna – lekarstwem na smog zmieniamy Gminy na lepsze”

Informuję, że Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu nie opublikował informacji o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej, natomiast posiada aktualne badanie jakości stosowanego w budynku szkolnym oświetlenia wewnętrznego.

DYREKTOR SZKOŁY
Zespołu Szkół Nr 2
im. J. Wybickiego

mgr Anna Ceranowska-Podbiał

Załączniki:

- Protokół badania oświetlenia elektrycznego.